

ANALYSERAPPORT 323251

Uggerhalne Vandværk

Kongsvænget 16
 9310 Vodskov
 Rene Stricker Jensen

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 23.10.2018
Bilag:

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| LAB nr: | 18-22262, Prøve nr. 362257 | Prøvetager: | KSP, AnalyTech Miljølaboratorium A/S |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Råvandskontrol - Pesticidkontrol | Prøvetagningsperiode: | 11.10.2018 09:15 - 11.10.2018 09:21 |
| Prøvested: | Uggerhalne DGU 26.112 | Prøvetagningssted: | DGU 26.112 |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018 | Analyseperiode: | 11.10.2018 - 23.10.2018 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|------------------------------|------------|-----|-----|---------|------|------------------|-----|
| 2.4 D | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Atrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Bentazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Dichlobenil | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0100 GC-MS | 10% |
| Dichlorprop | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Diuron | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| ETU (Ethylthiourea) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Glyphosat | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0166 LC-MS-MS | 20% |
| Hexazinon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| MCPA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Mechlorprop | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Metribuzin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Simazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| 2.6-Dichlorbenzoesyre | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 2.4-Dichlorphenol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0100 LC-MS | 15% |
| 2.6-Dichlorphenol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0100 LC-MS | 10% |
| 4-CPP | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 2.6-DCPP | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 4-nitrophenol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| AMPA | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0166 LC-MS-MS | 20% |
| BAM (2.6-dichlorbenzamid) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 10% |
| Desethyl-desisopropylatrazin | 0.02 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desethylhydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desethylatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Desethylterbutylazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desisopropylatrazin | 0.03 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Desisopropylhydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Didealkylhydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Hydroxyatrazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Hydroxysimazin | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 15% |
| Metribuzin-desamino-deketo | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Metribuzin-diketo | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Metribuzin-desamino | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Metalaxyl/Metalaxyl-M | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| CGA62826 | 0.03 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| CGA108906 | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Chloridazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Desphenyl-chloridazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| Methyl-desphenyl-chloridazon | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | M-0165 LC-MS-MS | 20% |
| 1.2.4-Triazol | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *LC-MS/MS | 20% |
| N,N-Dimethylsulfamid (DMS) | <0.01 µg/L | - | 0.1 | | 0.01 | *LC-MS/MS | 20% |

Bemærkninger:

Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| LAB nr: | 18-22263, Prøve nr. 362256 | Prøvetager: | KSP, AnalyTech Miljølaboratorium A/S |
| Prøvemærkning: | | Prøvetagningsmetode: | M-0061 DS/ISO 5667 |
| Prøvetype: | Råvandskontrol - Borningskontrol | Prøvetagningsperiode: | 11.10.2018 09:15 - 11.10.2018 09:21 |
| Prøvested: | Uggerhalne DGU 26.112 | Prøvetagningssted: | DGU 26.112 |
| Grænseværdier: | Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018 | Analyseperiode: | 11.10.2018 - 23.10.2018 |

| Analyseparameter | Resultat | Min | Max | Udenfor | D.L. | Metode/Reference | +/- |
|------------------|-------------|-----|------|------------|-------|-----------------------|-----|
| Temperatur | 9.2 °C | - | - | | 0.1 | TERMOMETER | 10% |
| pH | 8.4 pH | 7 | 8.5 | | 0.05 | M-0010 DS 287 | 10% |
| Ledningsevne | 34 mS/m | - | 250 | | 0.5 | M-0009 DS 288 | 10% |
| Ilt | 4.6 mg/L | 5 | - | MIN | 0.1 | M-0064 DS/EN 25814 | 10% |
| NVOC | 1.1 mg/L | - | 4 | | 0.1 | M-0097 DS/EN 1484 | 10% |
| Calcium | 44.5 mg/L | - | 200 | | 0.007 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Magnesium | 7.08 mg/L | - | 50 | | 0.001 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Natrium | 10.0 mg/L | - | 175 | | 0.06 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Kalium | 2.10 mg/L | - | 10 | | 0.05 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Ammonium | <0.02 mg/L | - | 0.05 | | 0.02 | M-0014 DS 224 | 10% |
| Jern | 0.010 mg/L | - | 0.2 | | 0.002 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Mangan | <0.001 mg/L | - | 0.05 | | 0.001 | M-0139 RefM018/ICP | 10% |
| Bicarbonat HCO3 | 82 mg/L | 100 | - | MIN | 0.5 | M-0006 DS 256 | 10% |
| Klorid | 19 mg/L | - | 250 | | 0.5 | M-0018.DS/ENISO10304 | 10% |
| Sulfat | 24 mg/L | - | 250 | | 0.5 | M-0018 DS/ENISO10304 | 10% |
| Nitrat | 53 mg/L | - | 50 | MAX | 0.5 | M-0018 DS/ENISO10304 | 10% |
| Nitrit | 0.016 mg/L | - | 0.1 | | 0.001 | M-0015 DS 222 | 10% |
| Total-P | 0.05 mg/L | - | 0.15 | | 0.01 | M-0020 DS 292 | 10% |
| Fluorid | <0.1 mg/L | - | 1.5 | | 0.1 | M-0018 DS/ENISO10304 | 10% |
| Aggressiv CO2 | <2 mg/L | - | 2 | | 2 | M-0004 DS 236 | 10% |
| Arsen | 0.46 µg/L | - | 5 | | 0.02 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Barium | 18 µg/L | - | 700 | | 1 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Bor | 0.02 mg/L | - | 1 | | 0.01 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Nikkel | 0.07 µg/L | - | 20 | | 0.03 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |
| Cobalt | <0.05 µg/L | - | 5 | | 0.05 | M-0140 RefM018/ICP-MS | 10% |

Bemærkninger:

Der findes ingen krav til råvand. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

Rekvirent: Uggerhalne Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 23.10.2018

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end



Sven-Erik Lykke, laboratorichef

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Analyserapport 323251 - Side 2 af 2